GWA Umweltanalytik

GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH

Niederlassung: Institut für Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal
Telefon: 036257 43-0
Telefax: 036257 43-129
E-Mail: info@iwu-luisenthal.de
Internet: www.iwu-luisenthal.de

Bankverbindung:
Sparkasse Mittelthüringen
BLZ 820 510 00
Kontonummer 600 055 612
IBAN DE38 8205 1000 0600 0556 12
BIC HELADEF1WEM

Sitz der Gesellschaft Erfurt,
Registergericht
Amtsgericht Jena
HRB 100051

Geschäftsführerin:
Susanne Kaiser

Zulassungen:
- Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV 2001
- Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immisionsschutzgesetz
- Sachverständige Stelle zur Untersuchung von Abwasser gemäß § 8 ThürAbwEKVO
- Untersuchungsstelle gemäß ThürDepEKVO, AbfKlärV, BioAbfV und DüVO

Institut für Wasser- und Umweltanalytik

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14359-01-00

GWA mbH NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik
An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal

Trinkwasser- und Abwasserzweckverband
"Helbe-Wipper"
Alexander-Puschkin-Promenade 27
99706 Sondershausen

N A C H D R U C K

P R Ü F B E R I C H T für Analysen-Nr. 2463280

Infodruck

Datum: 28.05.2025

Grund der Untersuchung:	Mikrobiologische Parameter nach TrinkwV Nachkontrolle
Kunden- / AuftragsNummer:	10018
MessstellenNr:	18285
Entnahmeort:	Friedrichsrode
Anlage:	Fremdbezug aus VG Rehungen
Entnahmestelle:	Hauptstraße 14, Kunsthof
Entnahmepunkt:	Keller, neuer Zapfhahn TW-Übergabestelle
Prüfungszeitraum vom	15.08.2024 bis 28.08.2024

Angaben zur Probenahme

Probenahme am	15.08.2024 09:50 Uhr
Probenehmer	Neß
Probenahmeverfahren	DIN ISO 5667-5:2011-02 / DIN EN ISO 19458:2006-12 Zweck a / Zapfhahn

i. A. Dipl.-Chem. Andreas Raab
Wiss. Mitarbeiter Wassertechnologie

Parameter	Verfahren		Einheit	Wert
Wassertemperatur	*DIN 38404-4:1976-12*		°C	17,0
Escherichia coli	*DIN EN ISO 9308-1:2017-09*		KBE/100 ml	0
Coliforme Bakterien	*DIN EN ISO 9308-1:2017-09*		KBE/100 ml	0
Koloniezahl bei 22 °C	*TrinkwV §43 (3)*		KBE/ml	0
Koloniezahl bei 36 °C	*TrinkwV §43 (3)*		KBE/ml	0

* Bewertung als Grenzwertverletzung / >> Fremdvergabe / # nicht akkreditiert / n.a. nicht auswertbar / n.b. nicht bestimmbar
+ Überschreitung des technischen Maßnahmewertes / x Überschreitung des gesundheitlichen Orientierungswertes
(A) Genormtes Prüfverfahren mit Modifizierung gemäß Anlagen zur Akkreditierungsurkunde
Bei Angabe '<Wert' ist die Bestimmungsgrenze des Verfahrens angegeben
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfprotokoll genannten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfprotokolls bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.